



国家防爆

防爆电气设备

# 防爆合格证

编号: CNEx16.4131X

制造厂家 HUMMEL AG  
(Address: Lise-Meitner-Straße 2, 79211 Denzlingen, Germany)

产品名称 堵头

型号规格 V

防爆标志 Ex d IIC Gb/ Ex e IIC Gb /Ex tD A20 IP68

产品标准 —

总装图号 1195120050

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验, 确认符合下列标准:

- GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第1部分: 设备通用要求》
- GB3836.2-2010 《爆炸性环境 第2部分: 由隔爆外壳“d”保护的设备》
- GB3836.3-2010 《爆炸性环境 第3部分: 由增安型“e”保护的设备》
- GB12476.1-2013 《可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分: 通用要求》
- GB12476.5-2013 《可燃性粉尘环境用电气设备 第5部分: 外壳保护型“tD”》

记事 见附页。

本证有效期 2016年12月23日至2021年12月22日

颁发日期 2016年12月23日

中心主任



## 国家防爆电气产品质量监督检验中心

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号 邮政编码: 473008

电话: 0377-63258564 传真: 0377-63208175 Http://www.china-ex.com



国家防爆

防爆电气设备

# 防爆合格证(附页)

编号: CNEx16.4131X

1. 本产品已取得 IECEX 认证, 证号为 IECEX KEM 07.0012 Issue No.: 2。
2. 该产品有黄铜镀镍和不锈钢 2 种材质: 螺纹尺寸包括: M12~M63, PG7~PG48 和 3/8"NPT~1 1/2"NPT。
3. 工作温度范围与所配用“O”型圈材质的对应关系如下:

“O”型圈材质	工作环境温度范围
NBR	-20℃~+95℃
FPM	-20℃~+180℃
VMQ	-60℃~+180℃



颁发日期 2016年12月23日

中心主任



## 国家防爆电气产品质量监督检验中心

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号 邮政编码: 473008

电话: 0377-63258564 传真: 0377-63208175 Http://www.china-ex.com