



国家防爆

防爆电气设备

# 防爆合格证

编号: CNEx16.4126X

制造厂家 HUMMEL AG  
(Address: Lise-Meitner-Straße 2, 79211 Denzlingen, Germany)

产品名称 堵头

型号规格 HSK-V-Ex \*\*\* (详见附页)

防爆标志 Ex e IIC Gb/Ex tD A20 IP68

产品标准 —

总装图号 1296070111

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验, 确认符合下列标准:  
 GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》  
 GB3836.3-2010 《爆炸性环境 第 3 部分: 由增安型“e”保护的设备》  
 GB12476.1-2013 《可燃性粉尘环境用电气设备 第 1 部分: 通用要求》  
 GB12476.5-2013 《可燃性粉尘环境用电气设备 第 5 部分: 外壳保护型“tD”》

记事 见附页。

本证有效期 2016 年 12 月 23 日至 2021 年 12 月 22 日

颁发日期 2016 年 12 月 23 日

中心主任



## 国家防爆电气产品质量监督检验中心

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号 邮政编码: 473008

电话: 0377-63258564 传真: 0377-63208175 Http://www.china-ex.com





国家防爆

防爆电气设备

# 防爆合格证(附页)

编号: CNEx16.4126X

1. 本产品已取得 IECEX 认证, 证号为 IECEX BVS 07.0022X Issue No.: 2。
2. 该证书可代表如下型号:

Plugs type HSK-V-Ex\*\*\* and HSK-V-Ex\*\*\* long。

型号中的“\*”可由代表颜色、螺纹尺寸和配用电缆直径含义的数字代替。

防爆标志: Ex e IIC Gb/Ex tD A20 IP68

3. 工作温度范围: -40℃~+95℃
4. 外壳防护等级: IP68 (1 MPa, 30 分钟)。
5. 该产品需与下列电缆引入装置配合使用。

HSK-K-Ex; HSK-K-MZ-Ex; HSK-K-Ex-Active; HSK-M-Ex; HSK-INOX-Ex; HSK-MZ-Ex;  
 HSK-M-EMV-Ex; HSK-INOX-EMV-Ex; HSK-MZ-EMV-Ex; HSK-M-PVDF-Ex;  
 HSK-INOX-PVDF-Ex; HSK-MZ-PVDF-Ex; HSK-M-PVDF-EMV-Ex;  
 HSK-INOX-PVDF-EMV-Ex; HSK-MZ-PVDF-EMV-Ex; HSK-M-EMV-D-Ex;  
 HSK-INOX-EMV-D-Ex。

颁发日期 2016 年 12 月 23 日

中心主任



## 国家防爆电气产品质量监督检验中心

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号 邮政编码: 473008

电话: 0377-63258564 传真: 0377-63208175 Http://www.china-ex.com

