



国家防爆

防爆电气设备

# 防爆合格证

编号: CNEx16.4128X

制造厂家 HUMMEL AG  
(Address: Lise-Meitner-Straße 2, 79211 Denzlingen, Germany)

产品名称 Ex 电缆引入装置

型号规格 HSK-K-Ex 129\*.\*\*0\*.\*\* (详见附页)

防爆标志 Ex e IIC/Ex tD A20 IP68

产品标准 —

总装图号 E-0701449

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验, 确认符合下列标准:

GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第1部分: 设备通用要求》

GB3836.3-2010 《爆炸性环境 第3部分: 由增安型“e”保护的的设备》

GB12476.1-2013 《可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分: 通用要求》

GB12476.5-2013 《可燃性粉尘环境用电气设备 第5部分: 外壳保护型“tD”》

记事 见附页。

本证有效期 2016年12月23日至2021年12月22日

颁发日期 2016年12月23日

中心主任



## 国家防爆电气产品质量监督检验中心

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号 邮政编码: 473008

电话: 0377-63258564 传真: 0377-63208175 Http://www.china-ex.com





国家防爆

防爆电气设备

# 防爆合格证(附页)

编号: CNEx16.4128X

1. 本产品已取得 IECEX 认证, 证号为 IECEX BVS 07.0020X Issue No.: 0。
2. 该证书可代表 HSK-K-Ex 129\*.\*0\*.\*, HSK-K-Multi-Ex 1599\*.\*0\*.\*, HSK-K-FLAKA-Ex 1589\*.\*0\*.\*系列产品。型号中的“\*”可由代表以下含义的数字代替:
  - 颜色
  - 螺纹尺寸
  - 配用电缆直径。
3. 螺纹尺寸及类型为: M12~M63, PG7-PG48, 3/8"~1 1/2"NPT。  
防爆标志: Ex e IIC/Ex tD A20 IP68。
4. 工作温度范围 -20℃~+95℃。
5. 外壳防护等级: IP68 (1 MPa, 30 分钟)。
6. 特殊使用条件:
  - 该产品只能固定安装。

颁发日期 2016 年 12 月 23 日

中心主任



## 国家防爆电气产品质量监督检验中心

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号 邮政编码: 473008

电话: 0377-63258564 传真: 0377-63208175 Http://www.china-ex.com

