



国家防爆

防爆电气设备

防爆合格证

编号: CNEx16.4133X

制造厂家 HUMMEL AG
(Address: Lise-Meitner-Straße 2, 79211 Denzlingen, Germany)

产品名称 Ex 电缆引入装置

型号规格 EXIOS (具体型号见附页)

防爆标志 Ex d IIC Gb/ Ex e IIC Gb /Ex tD A20 IP68

产品标准 —

总装图号 E-10010326

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验, 确认符合下列标准:

- GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第1部分: 设备通用要求》
- GB3836.2-2010 《爆炸性环境 第2部分: 由隔爆外壳“d”保护的的设备》
- GB3836.3-2010 《爆炸性环境 第3部分: 由增安型“e”保护的的设备》
- GB12476.1-2013 《可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分: 通用要求》
- GB12476.5-2013 《可燃性粉尘环境用电气设备 第5部分: 外壳保护型“tD”》

记事 见附页。

本证有效期 2016年12月23日至2021年12月22日

颁发日期 2016年12月23日

中心主任



国家防爆电气产品质量监督检验中心

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号 邮政编码: 473008

电话: 0377-63258564 传真: 0377-63208175 Http://www.china-ex.com



国家防爆

防爆电气设备

防爆合格证(附页)

编号: CNEx16.4133X

1. 本产品已取得 IECEX 认证, 证号为 IECEX BVS 10.0078X Issue No.: 1。
2. 该证书可代表如下型号:

系列	型号	防爆标志
EXIOS 系列	EXIOS 20-1	Ex d IIC Gb / Ex e IIC Gb / Ex tD A21 IP68
	EXIOS 20-2	
	EXIOS 20-3	
	EXIOS 25	
	EXIOS 32	
	EXIOS 40	
	EXIOS 50	
	EXIOS 63	
	EXIOS 75	
	NPT 3/8"~NPT 3"	
	EXIOS-MZ 系列	
EXIOS-MZ 20-2		
EXIOS-MZ 20-3		
EXIOS-MZ 25		
EXIOS-MZ 32		
EXIOS-MZ 40		
EXIOS-MZ 50		
EXIOS-MZ 63		
EXIOS-MZ 75		
NPT 3/8"~NPT 3"		

设计选择:

尺寸小于 EXIOS63 的 EXIOS 系列产品及尺寸小于 EXIOS-MZ63 以下的 EXIOS-MZ 系列产品的螺距比名义上的尺寸大一号。

3. 工作温度范围 -60°C~+105°C。
4. EXIOS 系列产品仅适用于永久安装的或经过加强的电缆。

颁发日期 2016 年 12 月 23 日

中心主任



国家防爆电气产品质量监督检验中心



地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号 邮政编码: 473008

电话: 0377-63258564 传真: 0377-63208175 Http://www.china-ex.com